Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0838

Z-3/1443/17 (Vereinbarungsnummer)

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das

Bauprodukt

Schiebetore mit oder ohne Schlupftüren
mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften
mit der Handelsbezeichnung „NovoSlide Industry"
Klassifizierungen nach EN 13501-2:2016:
EI_2 30 – S_a C3 / EI_2 60 – S_a C3 / EI_2 90 – S_a C3 / EI_2 120 – S_a C3 /
EI_2 30 – S_{200} C3 / EI_2 60 – S_{200} C3 / EI_2 90 – S_{200} C3 / EI_2 120 – S_{200} C3 /
E 120 – C3, / E 120 – S_a C3 / E 120 – S_{200} C3 /
EW 120 – C3 / EW 120 – S_a C3 / EW 120 – S_{200} C3

hergestellt von oder für

Novoferm GmbH
Schüttensteiner Straße 26
46419 Isselburg-Werth

am Produktionsstandort

Brackenheim oder Isselburg-Werth.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 16034:2014 i.V.m. EN 13241:2003+A2:2016

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat enthält einen Anhang mit einer Seite. Dieses Zertifikat wurde am 20.05.2026 ausgestellt und gilt längstens bis zum 19.05.2031, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht. Die Erstausstellung des Zertifikates erfolgte am 21.01.2020.

Braunschweig

Materialprüfanstalt f. d. Bauwesen MPA BS Braunschweig

signiert/signed
Aeissen, Petra
20.05.2026

Dipl.-Ing. Petra Aeissen
(Stellv. Leitung der Zertifizierungsstelle)

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11267-01-00

ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERT

Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0838

Anhang 1 von 1

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Zusammenfassung von Leistungsmerkmalen der Schiebetore mit oder ohne Schlupftüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften mit der Handelsbezeichnung „NovoSlide Industry“ Klassifizierungen nach EN 13501-2:2016:

E-C	E 30-C3	E 60-C3	E 90-C3	E 120-C3
EW-C	EW 30-C3	EW 60-C3	EW 90-C3	EW 120-C3
E-S_a-C	E 30-S_a-C3	E 60-S_a-C3	E 90-S_a-C3	E 120-S_a-C3
EW-S_a-C	EW 30-S_a-C3	EW 60-S_a-C	EW 90-S_a-C3	EW 120-S_a-C3
E-S_{200}-C	E 30-S_{200}-C3	E 60-S_{200}-C3	E 90-S_{200}-C3	E 120-S_{200}-C3
EW-S_{200}-C	EW 30-S_{200}-C3	EW 60-S_{200}-C3	EW 90-S_{200}-C3	EW 120-S_{200}-C3
EI_2-C	EI_2 30-C3	EI_2 60-C3	EI_2 90-C3	EI_2 120-C3
EI_2-S_a-C	EI_2 30-S_a-C3	EI_2 60-S_a-C3	EI_2 90-S_a-C3	EI_2 120-S_a-C3
EI_2-S_{200}-C	EI_2 30-S_{200}-C3	EI_2 60-S_{200}-C3	EI_2 90-S_{200}-C3	EI_2 120-S_{200}-C3

Grundlagen:

Klassifizierungsbericht Nr. K-5036-DMT-DO, Ausgabe 4 vom 28.10.2022, DMT GmbH & Co. KG

----------------------- Ende des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit -------------------

ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERT