



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT Nr. 2021-04-0732-K1

Version 1.de

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2021-11 „Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung Deutsche Fassung EN 1627:2021“ in der Widerstandsklasse **RC 4**.

Vorgangsnummer 2021-04-0732

Antragsteller Novoform Riexinger Türenwerke GmbH
Industriestraße 12
74336 Brackenheim

Bauart Einflügelige, gefälzte Stahlblech-Tür mit feuerbeständiger Dämmung aus Mineralfaser, eingehängt in Stahl-Eckzarge

Produktbezeichnung **NovoPorta Premio E-S-1 RC4**
NovoPorta Premio EI₂ 30-1 S_a C5 RC4 / EI₂ 30-1 S₂₀₀ C5 RC4
NovoPorta Premio EI₂ 60-1 S_a C5 RC4 / EI₂ 60-1 S₂₀₀ C5 RC4
NovoPorta Premio EI₂ 90-1 S_a C5 RC4 / EI₂ 90-1 S₂₀₀ C5 RC4
NovoPorta Premio T30-1 RC4
NovoPorta Premio T90-1 RC4

Maße Baurichtmaß Breite: 625 bis 1375 mm Höhe: 1875 bis 2500 mm;
Dicke ca. 65 mm

Angriffseite Öffnungsfläche (0) oder Schließfläche (1) nach DIN 107

Schließzustand geschlossen, verriegelt und versperrt

Ausfuchung ohne Ausfuchungen

Beschläge Mehrfachverriegelung in Ausführung als Bolzen/Schwenkhaken-Kombination wahlweise mit Komfortfunktion mindestens zwei Bänder und 5 Sicherungsbolzen, Schließzylinder und Schutzbeschlag, Details und zusätzliche Beschläge siehe Anlage zu Klassifizierungsbericht Nr. 2021-04-0732-K1

Klassifizierung Obige Bauart ist gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2021-04-0732-G1 einbruchhemmend nach DIN EN 1627 : 2021-11 in der
Widerstandsklasse RC 4

Dieser Klassifizierungsbericht enthält nur eine Aussage über die Leistungseigenschaft der Einbruchhemmung gemäß DIN EN 1627:2021-1.

Normbezeichnung Einbruchhemmende Tür DIN EN 1627 RC 4

Gültigkeit Laufzeit der DIN EN 1627 Ausgabe 2021-11

Andreas Nerz
Stellv. Institutsleiter

Stephanskirchen
01.02.2022

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

Die Montageanleitung ist Bestandteil der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 2021-04 0761-G1 und ist jedem gelieferten Bauelement beizulegen.

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

AG Traunstein HRA 8871

Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen

phG PfB Verwaltungs GmbH

Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller

AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0

Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28

www.pfb-rosenheim.de

info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41

SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS

Steuer-Nr.: 156/172/13009

USt-IdNr.: DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung

BAY 33

Notified Body

No. 1644

Klassifizierungsbericht Nr. 2021-04-0732-K1 vom 01.02.2022, Version 1.de
Novoform Riexinger Türenwerke GmbH, 74336 Brackenheim

Mehrfachverriegelungen

- FUHR Multisafe 855 GL
- FUHR Multisafe 870 GL (Funktion D oder Funktion E, siehe Pkt. Komfortfunktion)
- FUHR Multitronic 881 GL (Funktion D oder Funktion E, bei Ausführung mit Komfortfunktion siehe Pkt. Komfortfunktion)

jeweils als Typ 11 mit 2 zusätzlichen Schwenkriegeln in Dornmaß 65, 24 mm U-Stulp, wahlweise in Drückerhöhe 890 oder 1050

Komfortfunktion

Die Komfortfunktion entspricht einbruchtechnisch einer Notausgangs- oder Paniktürfunktion und erfordert zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen:

- Zusätzliche Bohrschutzeinlage
- Ausführung mit Anschlagschwelle oder Halbrundschwelle mit maximal 3 mm Spalt und Falzluftbegrenzung oben
- ECO K-130/D-110 Schutzbeschlag RC 4-Panik bei Ausführung angriffsseitig Knauf
- ECO D-110/D-110 Schutzbeschlag RC 4-Panik bei Ausführung angriffsseitig Drücker alternativ jeweils mit dazugehörigen Notausgangs- oder Paniktürbeschlägen auf der Angriffsgegensseite.
- Alternativ angriffsseitig flächenbündige Ausführung ohne Schließzylinder und Schutzbeschlag

Schießzylinder und Schutzbeschläge

Es dürfen folgende Kombinationen von Schließzylindern und Schutzbeschlägen mindestens der nachfolgenden Klassen verwendet werden:

Schutzbeschlag	Schließzylinder	Anmerkung
DIN 18257 – ES 3 – L – ZA DIN 18257 – ES 3 – K – ZA	<u>DIN 18252 : 2018</u> Verschlussicherheit Klasse 6 Angriffswiderstand Klasse B <u>DIN 18252 : 2006</u> DIN 18252 - 42 - BS oder DIN 18252 - 82 - BS	
DIN 18257 – ES 3 – L DIN 18257 – ES 3 – K	<u>DIN 18252 : 2018</u> Verschlussicherheit Klasse 6 Angriffswiderstand Klasse D <u>DIN 18252 : 2006</u> DIN 18252 - 42 - BZ oder DIN 18252 - 82 - BZ	
EN 1906 Einbruchschutz Klasse 4 ohne Zylinderabdeckung mit Zylinderabdeckung	EN 1303 : 2005 Verschlussicherheit Klasse 6 Angriffswiderstand Klasse 2 EN 1303 : 2015 Verschlussicherheit Klasse 6 Angriffswiderstand Klasse D Angriffswiderstand Klasse B	Maße müssen aufeinander abgestimmt werden.

Hinsichtlich der Schutzbeschläge sind ggf. zudem die Anforderungen an die Komfortfunktion (siehe oben) zu berücksichtigen.

Zudem sind die Anforderungen an den Feuerschutz ggf. zusätzlich zu erfüllen.

Bei flächenbündiger Ausführung ohne angriffsseitigen Schließzylinder und Schutzbeschlag sind diese Anforderungen nicht erforderlich.

Klassifizierungsbericht Nr. 2021-04-0732-K1 vom 01.02.2022, Version 1.de
Novoform Riexinger Türenwerke GmbH, 74336 Brackenheim

Bänder

- Konstruktionsband ECO E65.01, Stahl oder Edelstahl
- Konstruktionsband ECO E70.01, Stahl oder Edelstahl

Weitere zulässige Beschläge

- Obentürschließer aufgeschraubt
- Feststellanlage (im festgestellten Zustand nicht einbruchhemmend)
- Drehflügelantrieb auf der Nichtangriffsseite
- Kabelübergang aufgesetzt oder verdeckt oder FUHR Stößelkontakt
(für das Motorschloss dürfen nur kodierte Signale übertragen werden, Öffnungssignale des Drehflügelantriebs müssen im Kabelübergang verschlüsselt übertragen werden)
- Zusätzliche Sperrelemente
- Fluchttüröffner
- Fluchttürwächter
- Riegelkontakt
- Magnetkontakte