

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext für 1-teilige Ständerwerkzarge nach DIN 18111-1-4

Einbaufertige **Novoferm** Stahlzarge für den wandbegleitenden Einbau, links/rechts verwendbar, **Profil 23/1645** für gefälzte Türblätter nach DIN 18101.

Material:	1,5mm Feiblech, feuerverzinkt
Grundlackierung:	Beschichtung ähnlich RAL 7035 im Elektrotauchverfahren
Falzbreite:	15 mm
Falztiefe:	24 mm
Spiegel:	30 / 45 mm
Maulweitenkante:	16 / 16 mm (kein Ausklinken der GK-Platten notwendig)
Drückerhöhe:	1050 mm
Bodeneinstand:	ohne
Anker:	je Seite 3 Stück eingeschweißte Bügelanker in Abhängigkeit der Maulweite
Dämpfungsprofil:	Novoferm NTK Dichtung C 190 grau
Schlossstanzung:	beidseitig vorgestanzt nach DIN 18111 mit Meterrissmarkierung (einschließlich Mauerschutzkasten)
Bandunterkonstruktion:	beidseitig 2 Stück V 8618
Distanzwinkel:	2 Stück verschraubt
Vorzugsgrößen:	625, 750, 875, 1000 mm x 2000, 2125 mm
Maulweiten:	75, 100, 125, 150 mm