Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0781

Z-3/1443/17 (Vereinbarungsnummer)

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das

Bauprodukt

Ein- und zweiflügelige Außentüren mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften
mit der Handelsbezeichnung „NovoPorta Premio EI_2 90"
Klassifizierungen nach EN 13501-2:2016:
E 30-S_a-C5 / E 30-S_{200}-C5 / EI_2 30-S_a-C5 / EI_2 30-S_{200}-C5
E 60-S_a-C5 / E 60-S_{200}-C5 / EI_2 60-S_a-C5 / EI_2 60-S_{200}-C5
E 90-S_a-C5, E 90-S_{200}-C5, EI_2 90-S_a-C5, EI_2 90-S_{200}-C5

hergestellt von oder für

Novoferm GmbH
Schüttensteiner Straße 26
46419 Isselburg-Werth

am Produktionsstandort

Brackenheim oder Isselburg-Werth.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 16034:2014 i.V.m. EN 14351-1:2006+A2:2016

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat enthält einen Anhang mit einer Seite. Es wurde erstmals am 21.02.2019 ausgestellt. Die Gültigkeit beginnt am 05.06.2023 und gilt längstens bis zum 04.06.2028, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, 05.06.2023

Materialprüfanstalt f. d. Bauwesen MPA BS 6 Braunschweig

signiert/signed
Dr. Lehmberg, Sven
05.06.2023
14:17:12 +02

Dr.-Ing. Sven Lehmberg
(Leiter der Zertifizierungsstelle)

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11267-01-00

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761-CPR-0781

Kombinationen von Leistungsparametern und Klassen nach EN 13501-2:2016 für die ein- und zweiflügeligen Außentüren mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften mit der Bezeichnung „NovoPorta Premio EI$_2$ 90“:

E	E 15	E 20	E 30	E 45	E 60	E 90
EI$_2$	EI$_2$ 15	EI$_2$ 20	EI$_2$ 30	EI$_2$ 45	EI$_2$ 60	EI$_2$ 90
E-S$_a$	E 15-S$_a$	E 20-S$_a$	E 30-S$_a$	E 45-S$_a$	E 60-S$_a$	E 90-S$_a$
EI$_2$-S$_a$	EI$_2$ 15-S$_a$	EI$_2$ 20-S$_a$	EI$_2$ 30-S$_a$	EI$_2$ 45-S$_a$	EI$_2$ 60-S$_a$	EI$_2$ 90-S$_a$
E-S$_{200}$	E 15-S$_{200}$	E 20-S$_{200}$	E 30-S$_{200}$	E 45-S$_{200}$	E 60-S$_{200}$	E 90-S$_{200}$
EI$_2$-S$_{200}$	EI$_2$ 15-S$_{200}$	EI$_2$ 20-S$_{200}$	EI$_2$ 30-S$_{200}$	EI$_2$ 45-S$_{200}$	EI$_2$ 60-S$_{200}$	EI$_2$ 90-S$_{200}$
E-C	E 15-C5	E 20-C5	E 30-C5	E 45-C5	E 60-C5	E 90-C5
EI$_2$-C	EI$_2$ 15-C5	EI$_2$ 20-C5	EI$_2$ 30-C5	EI$_2$ 45-C5	EI$_2$ 60-C5	EI$_2$ 90-C5
E-S$_a$-C	E 15-S$_a$-C5	E 20-S$_a$-C5	E 30-S$_a$-C5	E 45-S$_a$-C5	E 60-S$_a$-C5	E 90-S$_a$-C5
EI$_2$-S$_a$-C	EI$_2$ 15-S$_a$-C5	EI$_2$ 20-S$_a$-C5	EI$_2$ 30-S$_a$-C5	EI$_2$ 45-S$_a$-C5	EI$_2$ 60-S$_a$-C5	EI$_2$ 90-S$_a$-C5
E-S$_{200}$-C	E 15-S$_{200}$-C5	E 20-S$_{200}$-C5	E 30-S$_{200}$-C5	E 45-S$_{200}$-C5	E 60-S$_{200}$-C5	E 90-S$_{200}$-C5
EI$_2$-S$_{200}$-C	EI$_2$ 15-S$_{200}$-C5	EI$_2$ 20-S$_{200}$-C5	EI$_2$ 30-S$_{200}$-C5	EI$_2$ 45-S$_{200}$-C5	EI$_2$ 60-S$_{200}$-C5	EI$_2$ 90-S$_{200}$-C5

Grundlagen:

Klassifizierungsbericht Nr. K-5062-DMT-DO vom 19.10.2022

------------------------------------- Ende des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit ---------------------------------

ZERTIFIKAT · CERTIFICATE · ZERTIFIKAT · CERTIFICATE